

PRODUCT ZERTIFIKAT



TÜV Nederland QA B.V.;

TÜV Nederland QA B.V. erklärt, dass die Auslegung und Konstruktion des unten angeführten Produkts die Anforderungen gemäß umseitiger Angabe dieses Zertifikats erfüllt. Das Produkt wurde geprüft und die Herstellung unterliegt einer Überwachung in Form einer regelmäßigen Begutachtung/Auditierung. So lange die internen Verfahren zur Sicherstellung der Übereinstimmung des Produkts mit BRL 3301:05-07-216 angewendet werden, bleibt dieses Zertifikat gültig. Dieses Verfahren/diese Aufgabe wird unter Verweis auf das Zertifikat SKGIKOB.010510 von SKG-IKOB ausgeführt.

Hersteller	Staka Bouwproducten BV
Adresse	Innovatiepark 16 4906 RD Oosterhout
Produktbeschreibung	ThermoTop Luke zur Anwendung als Dachluke
Typ	ThermoTop: 2560 x 1060 mm.
Zertifikatsnummer	2400-B-408
Anlage (n)	Bewertungsdatei: SKGIKOB.010510.
Anmerkungen	-
Erste Ausgabe	27-10-2017
Gültigkeit bis	31-12-2021 (Überprüfen Sie aktuelle Gültigkeit auf www.tuv.nl unter Publikationen)


E.W.A.C. Franken
Managing Director

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers zu prüfen, welche anderen nationalen Rechtsvorschriften und europäischen Vorschriften auf das oben genannte Produkt anwendbar sind.

Die folgenden Eigenschaften wurden von SKG-IKOB getestet und festgelegt, wo die Prüfberichte und das Zertifikat zur Validierung an TÜV Nederland übermittelt wurden.

- Dämmwert Dachluke $U = 0,21 \text{ W / m}^2\text{K}$ nach EN-ISO10077-2
 - Windlast 2400 Pa nach EN 12211
 - Abdichtung 750 Pa nach EN12155
 - Schneelast 950 N / m² nach EN 1991-1-3
 - Schlaglast 0,35 kNm nach EN 1991-1-1
 - Luftdurchlässigkeit bis zu Prüfdruck 650 Pa
 - Bei 10 Pa 0,37 m³ / h nach EN1026
-
-